



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел., факс: 30-01-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

Предписание № 77/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям»,
г. Петропавловск-Камчатский ул. Ключевская, 28**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 77 от «28» февраля 2020 г. ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому майора внутренней службы К.Л. Шендрик., в соответствии со ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «05» марта 2020 г.; проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич

совместно с: Комендровская Галина Викторовна - заместитель директора.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. 77/1/1 | Привести в соответствие ширину участков путей эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 101 см. коридор 1-го этажа участок между поз.50 и поз. 51 на техническом плане здания) | ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.» | 01.03.2021г. | |
| 2. 77/1/1 | Привести в соответствие ширину участка пути эва- | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона | 01.03.2021г. | |

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| | куации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 87 см. коридор 1-го этажа участок между поз.40 и поз, 39 на техническом плане здания) | Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.» | | |
| 3. 77/1/1 | Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 95 см. коридор 1-го этажа участок между поз.43 и поз. 40 на техническом плане здания) | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.» | 01.03.2021г. | |
| 4. 77/1/1 | Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету : не менее 2 м (высота составляет 187 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 20 в поз.19 к эвакуационному выходу). | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97* | 01.03.2021г. | |
| 5. 77/1/1 | Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: менее 1,2 метра. (ширина составляет 85,5 см. коридор цокольного этажа участок между поз.20 в поз. 19 на техническом плане здания) | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.» | 01.03.2021г. | |
| 6. 77/1/1 | Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету - менее 2 м (высота составляет 181 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 26 в поз.20 на техническом плане здания, к эвакуационному выходу). | п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21.01.97* | 01.03.2021г. | |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Кожедуб Максим Геннадьевич

Предписание для исполнения получил:

зам. директора Комендаровская Г.В. по доверенности
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» марта 2020 г.

Каша
(подпись)

ВрИО начальника ОНД и ПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Шендрик К.Л. _____