



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ
683000. г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

«11» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин. № 41-2-2023/0308ак
(дата и время составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 41-2-2023/0308рс от «28» марта 2023 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 41230061000203656195

2. Выездная проверка проведена в рамках: осуществление федерального государственного пожарного надзора № 006

3. Выездная проверка проведена: Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Рудненко Миланой Викторовной

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Старший инженер сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Камчатскому краю майор внутренней службы Кочерга Роман Витальевич.

5. Выездная проверка проведена в отношении: Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

7. Контролируемые лица: краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья», здания, территория (ОГРН 1024101030733, ИНН: 4101036064) по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» апреля 2023 г., 14 час. 20 мин. по «05» апреля 2023 г., 16 час. 20 мин.

с «11» апреля 2023 г., 14 час. 00 мин. по «11» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«02» рабочих дня, «03» часа «00» минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр:

с «05» апреля 2023 г., 14 час. 20 мин. по «05» апреля 2023 г., 16 час. 20 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

по результатам которого составлен:

- Протокол осмотра;

2) истребование документов:

с «05» апреля 2023 г., 14 час. 20 мин. по «05» апреля 2023 г., 16 час. 20 мин.
по месту: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. технический паспорт на здание с поэтажной экспликацией и обозначением на ней наименований помещений;
2. правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка);
3. договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе договоры лизинга;
4. документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении руководителя на должность, о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);
5. проектная документация на здание (архитектурная часть, разделы «Система водоснабжения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Противодымная вентиляция»);
6. организационно-распорядительные документы по организации обучения мерам пожарной безопасности (ПТМ, удостоверение ПТМ, инструкции о мерах ПБ, журнал учета инструктажей и др);
7. декларация пожарной безопасности;
8. проектная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);
9. договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); план-графики и акты проведения технического обслуживания; журнал технического обслуживания АУПС;
10. акты (протоколы) проверок работоспособности источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;
11. проектная документация по огнезащитной обработке строительных конструкций объекта с приложением паспортов и сертификатов на огнезащитные составы; протоколы проведения огнезащитной обработки строительных конструкций; акты (протоколы) проверок качества огнезащитного состава; проект на огнезащиту;
12. журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	Не обеспечено наличие на дверях складских помещений	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-

	<p>на цокольном этаже (пункт проката колясок и склад с подаренными вещами) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30)</p>	<p>ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>
<p>2. На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 тип заполнения проемов (люков) в перекрытии, ведущих в чердачное помещение из лестничной клетки не соответствует требованиям для противопожарных преград, а именно - предел огнестойкости противопожарных люков должен быть выполнен с пределом огнестойкости не менее EI-30</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>	
<p>3. На объекте защиты отсутствует документация на фасадные системы, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	

<p>4. Отсутствует система удаления продуктов горения из коридора цокольного этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (после капитального ремонта фасада предусмотренный оконный проем оказался защит фасадной системой)</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.12, п.7.2(в) п. 8.5 Приказа МЧС России от 21.02.2013 № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"</p>
---	---

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание № 41-2-2023/0308пп/1 от «11» апреля 2023 года;
- 2) Протокол осмотра от «05» апреля 2023 года;
- 3) Проверочный лист от «05» апреля 2023 года;
- 4) Протокол испытаний технических средств АУПС и СОУЭ № 58/3-15 от 06.04.2023 г.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор
г. Петропавловск-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
Рудненко М.В.



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору,
 Старший лейтенант внутренней службы Рудненко М.В.
 тел.: (4152) 30-10-67, E-mail: ond-pk@41.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

11.04.2023г. 15.00. представ. по доверенности Кошкинкова И.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течении 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR



кода.

Начальник ОНДиПР
 по г. Петропавловску-Камчатскому
 подполковник внутренней службы
 К.Л. Шендрик

(Handwritten signature)
 (подпись)