



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому
 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел. факс: (4152) 30-10-67
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 41-2-2023/0308пп/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: краевому государственному автономному учреждению социальной защиты «Камчатский
центр социальной помощи семье и детям «Семья»
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 41-2-2023/0308рс от «28» марта 2023 г., учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 41230061000203656195

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «05» апреля 2023 г., 14 час. 20 мин. по «05» апреля 2023 г., 16 час. 20 мин.
 с «11» апреля 2023 г., 14 час. 00 мин. по «11» апреля 2023 г., 15 час. 00 мин.

Государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Рудненко Миланой Викторовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица

Комендровская Галина Викторовна; Уваровский Александр Олегович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и

			и	
1.	<p>Не обеспечено наличие на дверях складских помещений на цокольном этаже (пункт проката колясок и склад с подаренными вещами) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Произвести расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (при отнесении помещений к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости не менее EI 30)</p>	<p>п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.04.2024 г.	
2.	<p>На объекте защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 тип заполнения проемов (люков) в перекрытии, ведущих в чердачное помещение из лестничной клетки не соответствует требованиям для противопожарных преград, а именно - предел огнестойкости противопожарных люков должен быть выполнен с пределом огнестойкости не менее EI-30</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>	01.04.2024 г.	
3.	<p>На объекте защиты отсутствует документация на фасадные системы, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных</p>	<p>п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	01.04.2024 г.	

	конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.			
4.	Отсутствует система удаления продуктов горения из коридора цокольного этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м (после капитального ремонта фасада, предусмотренный оконный проем оказался защит фасадной системой)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.12, п.7.2(в) п. 8.5 Приказа МЧС России от 21.02.2013 № 116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"	01.04.2024 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

дир. деп/наз. поэт.отд. Кошениндровская Г.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Кошениндровская Г.В.

(подпись)

Государственный инспектор
г. Петропавловска-Камчатского
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы

М.В. Рудненко

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Начальник ОНДиПР
по г. Петропавловску-Камчатскому
подполковник внутренней службы
К.Л. Шендрик

Шендрик К.Л.

(подпись)