

МЧС РОССИИ

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску - Камчатскому
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85 тел. факс.: 30-10-67

ПРОТОКОЛ № 33

об административном правонарушении

«05» марта 2020 г.

г. Петропавловск – Камчатский

Я, Государственный инспектор г.Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Кожедуб Максим Геннадьевич
руководствуясь ст.23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 КоАП РФ составил настоящий протокол в том, юридическое лицо

1. Полное название юридического лица Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям»;
2. Юридический адрес, расположено в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28;
3. Адрес расположения г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28;
4. Номер регистрационного документа ОГРН 1037724007276, ИНН 7724261610 КПП 410101001;
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому;
6. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета УФК по Камчатскому краю ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский № 40601810800001000001;
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Денисюк Ольга Ивановна
8. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица _____
Приказ № 8-н от 23.01.2006 г.
9. Документ, удостоверяющий личность законного представителя _____
договор № 448 от 04.03.2020 Колликовская Галина Викторовна
не привлеклись

(Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда Указывается дата, адрес, место совершения, статья КоАП РФ)

«05» марта 2020 г. в «15» час. «30» мин., юридическое лицо Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» осуществляющее свою деятельность по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 28.

(дата, время, адрес, место совершения правонарушения)

в установленный срок до 01.03.2020 г. не выполнило пункты законного предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому № 85/1/1 от 24.04.2019г., что было установлено 05.03.2020 г. при проведении внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания,

а именно:

п. 1 Привести в соответствие ширину участков путей эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 101 см. коридор 1-го этажа участок между поз.50 и поз. 51 на техническом плане здания) ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 2. Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 87 см. коридор 1-го этажа участок между поз.40 и поз. 39 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 3 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: не менее 1,2 метра. (ширина составляет 95 см. коридор 1-го этажа участок между поз.43 и поз. 40 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 4 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету : не менее 2 м (высота составляет 187 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 20 в поз.19 к эвакуационному выходу). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151-Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНИП 21.01.97*

п. 5 Привести в соответствие ширину участка пути эвакуации в свету: менее 1,2 метра. (ширина составляет 85,5 см. коридор цокольного этажа участок между поз.20 в поз. 19 на техническом плане здания) п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.»

п. 6 Привести в соответствие высоту горизонтального участка пути эвакуации в свету - менее 2 м (высота составляет 181 см. цокольный этаж коридор ведущий из поз. 26 в поз.20 на техническом плане здания, к эвакуационному выходу). п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНИП 21.01.97*

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

представителю юридического лица: Денисюк Ольга Ивановна

разъясняются права, предусмотренные ст. 24.2., ст. 25.1. и ст. 25.4. КоАП РФ, в соответствии с которыми лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять доказательства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, в случае, если не владеет языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке, либо на другом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика, обжаловать меры обеспечения производства по делу, определение по делу об административном правонарушении, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников - разъяснены и им поняты.

Русским языком владею в полном объеме,
з услугах переводчика не нуждаюсь

Колесов
(подпись)

Кожедубовская Г.Г.
(Ф.И.О.)

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

С протоколом не согласна. Возражения будут представлены в письменном виде при рассмотрении

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Колесов
(подпись)

Кожедубовская Г.Г.
(Ф.И.О.)

Подпись лица, составившего протокол

Колесов
(подпись)

Кожедуб М.Г.
(Ф.И.О.)

От подписи отказался (зачеркнуть в случае подписания протокола)

**Протокол и материалы административного дела переданы на рассмотрение в мировой суд по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский ул. Максимова, 12**

Подпись лица, уведомившего о месте
рассмотрения административного дела

Колесов
(подпись)

Кожедуб М.Г.
(ФИО)

Копию протокола получил(а) 05.03.2010г. Колесов
(дата, подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Кожедубовская Г.Г.
(Ф.И.О.)